

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Псковской области

Гоголя ул., д.21А, г. Псков, 180000

Телефон (8112)662820 Факс (8112)622722 E-mail <mailto:upr@60.rospotrebnadzor.ru>

[Http://www // 60.rospotrebnadzor.ru](http://www.60.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 74324818 ОГРН 1056000329373 ИНН/КПП 6027087909/602701001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Псковской области в  
Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочечком, Пустошкинском,  
Пушкиногорском, Себежском районах

182500, г.Невель, ул.Урицкого, д.89, тел. 2-15-94/факс 2-30-49, E-mail: [nev\\_nadzor@ellink.ru](mailto:nev_nadzor@ellink.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 52 от 26.04.2018г.**  
**об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

ГБУСО Псковской области  
«Опочечский дом интернат  
для престарелых и инвалидов»  
Псковская область,  
г.Опочка, ул.Басковская, д.50

При обследовании (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов:  
**ГБУСО Псковской области «Опочечский дом интернат для престарелых и  
инвалидов»**

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

1. Обеспечить соответствие общей освещенности в заготовочном цехе, раздаточной, жилой комнате №26 требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 раздел 3 таблица, п. 4.5 СП 2.1.2.3358-16

Срок исп. до 01.04.2019г.

2. Обеспечить соответствие максимального, эквивалентного уровня звука на рабочем месте водителя УАЗ 3962 95 требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96

п.9.16, п.9.17 СанПиН 2.1.2.2631-10

Срок исп. до 01.04.2019г.

3. Обеспечить соответствие покрытия пола в коридоре второго корпуса первого этажа, в переходе между административным корпусом и первым этажом требованиям п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16

Срок исп. до 01.04.2019г.

4. Обеспечить соответствие стены в помещении для кипячения белья в прачечной требованиям п.5.2 СП 2.1.3358-16.


(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУСО Псковской области  
«Опочецкий дом интернат для престарелых и инвалидов»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист эксперт ТО У  
Роспотребнадзора

(должностное лицо ТО У  
Роспотребнадзора в  
Невельском...районах)

  
(подпись  
И)

Иванова М.С.

(фамилия, имя, отчество)

**Настоящее предписание имеет ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ.**


О выполнении предписания сообщить письменно в ТО У Роспотребнадзора в  
Невельском ... районах» по адресу: 182500 г. Невель, ул. Урицкого, д.89

К «04» апреля 2019г.

При невыполнении настоящего предписания виновные лица могут быть привлечены к  
административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание № 52 от «26» апреля 2018г. получил

«26» апреля 2018 г.

  
(подпись)

Предписание может быть обжаловано в установленные Законом сроки, в течение  
10 дней с даты получения в управление Роспотребнадзора по Псковской области по  
адресу: г.Псков, ул.Гоголя, д.21а, а также в суд.

Отметка о высылке предписания заказным письмом № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.